

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.AIO64.B.01052

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0018904

Общество с ограниченной ответственностью «Комитекс ЛИН».
Место нахождения: Республика Коми, 167981, г. Сыктывкар, ул. 2-я Промышленная, д. 10.
Фактический адрес: Республика Коми, 167981, г. Сыктывкар, ул. 2-я Промышленная, д. 10. ОГРН:
1021100509583. Телефон: (8212) 28-65-39, факс: (8212) 28-65-39 адрес электронной почты: lin@lin.komitex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Комитекс ЛИН».
Место нахождения: Республика Коми, 167981, г. Сыктывкар, ул. 2-я Промышленная, д. 10.
Фактический адрес: Республика Коми, 167981, г. Сыктывкар, ул. 2-я Промышленная, д. 10. ОГРН:
1021100509583. Телефон: (8212) 28-65-39, факс: (8212) 28-65-39 адрес электронной почты: lin@lin.komitex.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт».
Место нахождения: 129226, Российская Федерация, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12а. Фактический адрес:
129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Щепкина, д. 47, стр. 1. ОГРН: 1037739013355 Телефон: +7 (495) 995-10-26.
Факс: +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10AIO64 от 21.07.2015 г.
выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Линолеум поливинилхлоридный на нетканой подоснове,
коллекция «Атланта» толщиной 2,5 мм, изготовленный по
ТУ 22.23.15-002-57443326-2017, изм. 1,2.

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):
Код ОК 034 (ОКПД2): 22.23.15.000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 5904 90 0001

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)
группа воспламеняемости В3 по ГОСТ 30402-96 (легковоспламеняемый), дымообразующая способность Д3 по
ГОСТ 12.1.044-89 (высокая), токсичность Т2 по ГОСТ 12.1.044-89 (умеренноопасная),
группа распространения пламени РП3 по ГОСТ Р 51032-97 (умереннораспространяющий)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 2/М1852-ФЗ от 16.08.2017 Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации
«Электросерт», № RA.RU.21AD12 от 21.08.2015 г. выдан Федеральной службой по аккредитации.
Акт анализа состояния производства № 7652-АП от 22.08.2016 ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт»,
RA.RU.10AIO64 от 21.07.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 17.08.2017 по 16.08.2022

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

И.И. Далбинш

инициалы, фамилия

В.В. Трошина

инициалы, фамилия